



H. XXV AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2014 - 2017



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL NAYAR

INFORME DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL 20 DE MARZO-15 DE ABRIL DEL 2015.

Las actividades realizadas en este periodo son las siguientes:

- ✓ La estación de barrio Guadalupe la bomba eléctrica trabajo 46 horas y 40 minutos, repartiendo 1050 m³ de agua para beneficiar a 135 usuarios.
- ✓ la estación el mirador la bomba eléctrica trabajo 126 horas repartiendo 420 m³ de agua para beneficiar 89 usuarios
- ✓ la estación pedra de la iglesia trabajo 340 horas repartiendo 6800 m³ de agua para beneficiar las 9 colonias de esta comunidad de Jesús maría
- ✓ la estación pozo profundo trabajo la bomba eléctrica 136 horas, repartiendo agua al hospital mixto 1152 m³ de agua, para la colonia san Antonio beneficio con 630 m³ de agua, y para el llenado de carros particulares se repartieron 120m³ de agua.

Actividades generales:

- se realizó una reparación de fuga de agua en la línea de las 7 tomas en la col. Nuevo rodeo.
- Reparación de la tubería de 2" en la línea de distribución en la col. Santa cruz.

- Reparación de un tubo roto de 2” en la colonia virgen de Guadalupe
- Se realizaron 2 reparaciones en la línea de la col. Virgen de Guadalupe en un tubo de 2½”
- Instalación de 2 tomas particulares una en la col. Nuevo rodeo, y otra en la col. Virgen de Guadalupe.
- Reparación de una tubería de 3” en la col. San Antonio.
- Reparación de una fuga en la línea de conducción de la bomba piedra de la iglesia que da al tanque del panteón.

Actividades realizadas en la planta de tratamiento

Se trataron 230,300 litros (230.3 m³) de aguas negras

Trabajando:

- 5 horas la bomba del cárcamo
- 5 horas la rejillas autolimpiantes
- 50 horas el rotor biológico
- 50 horas el tanque de desinfección uv.
- 1 hora con 30 metros la bomba recicladora.

Atentamente

“Unidos moviendo el Nayar”

Eusebio reyes carrillo

Director del oromapas del Nayar