



H. XXV AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2014 - 2017

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL NAYAR



INFORME DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL 20 DE MAYO -20 DE JUNIO DEL 2015.

Las actividades realizadas en este periodo son las siguientes:

- ✓ La estación **barrio Guadalupe**, la bomba trabajo 65 horas para repartir 1390 000 litros de agua (1390 m³).
- ✓ La estación **el mirador**, la bomba trabajo 144 horas para repartir 480 000 litros de agua (480m³).
- ✓ La estación **piedra de la iglesia**, la bomba trabajo 306 horas para repartir 6 480 000 litros de agua (6480 m³).
- ✓ La estación **pozo profundo**, la bomba trabajo 10 horas para el llenado de tinacos 120 000 litros de agua (120m³). y trabajo 5 horas para la parroquia del pueblo dando 50 000 litros de agua (50 m³) y para la colonia san Antonio se repartieron 480 000 litros de agua (480 m³)
- ✓ La estación **el papalote** y la planta de tratamiento permanece fuera de servicio esto por problemas técnicos.
- ✓ Cabe mencionar que se está entregando agua a las diferentes colonias por medio de la pipa de 15 000 litros de agua y así abastecer a la población se repartieron 60 pipas.

Actividades generales:

- Reparación de una fuga en la colonia centro frente al juzgado mixto, en una tubería de 2" destruyendo 1 metro cuadrado de empedrado ahogado mismo que fue reparado.
- Reparación de 1 fuga a un costado de las cabañas atzikan, en la línea de la tubería de 3" que puntea al tanque el panteón con los tanques de mololoa.
- Se podaron los árboles que afectaban la línea de conducción eléctrica de la planta de tratamiento de aguas residuales
- Reparación de 6 fugas en mangueras en las distintas colonias
- Instalación de 2 tomas domesticas una en la colonia el rosario y otra en la colonia el cecyten.
- Se remplazó una válvula de 3" en la colonia san miguel, así como el remplazo de una válvula de 2" en la misma colonia esto debido a que las anteriores estaban en muy mal estado y por tal motivo no cumplían con sus función.
- Desinstalación e instalación de la bomba sumergible de la galería de piedra de la iglesia esto para la aplicación de mantenimiento preventivo.
- Instalación de una línea directa para la cárcel municipal de la línea de conducción de la galería el mirador.
- Instalación de una línea directa para la parroquia del pueblo de la línea de conducción del pozo profundo.

- Desensolve de los registros de las válvulas en la colonia san miguel y san Antonio, a causa de las fuertes lluvias, así como también se llevó a cabo el recubrimiento de la tubería con tierra en las distintas líneas por caudales que formaron las lluvias.

Atentamente

“Unidos moviendo el Nayar”

Eusebio reyes carrillo
Director del oromapas del Nayar